



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Самарской области  
443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1. тел. (846) 260 37 97, факс 260 37 99  
(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 63.СЦ.06.577.П.002136.04.09

от 27 апреля 2009 года

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

**Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное с антистатическим эффектом –  
линолеум ПВХ с антистатическим эффектом типа «ACCZENT MINERAL AS»  
(«АКЦЕНТ-МИНЕРАЛ АС»)**

изготовленная в соответствии

Технические условия ТУ 5771-021-54031669-2009 «Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное с антистатическим эффектом – линолеум ПВХ с антистатическим эффектом», рецептура к ТУ, технологическая документация **СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам (неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности». ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Организация-изготовитель

**ЗАО «ТАРКЕТТ»**  
446100, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, дом 1.

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

**ЗАО «ТАРКЕТТ»**  
446100, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, дом 1.

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол №0846 от 23.04.2009 г. испытательной лаборатории Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №05/1274 от 24.04.2009г, являющиеся неотъемлемой частью санитарно-эпидемиологического заключения.

**№2451016**

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция химических веществ в модельную воздушную среду:

2-этилгексанол	не более	0,15	мг/м <sup>3</sup>
Этанол	не более	5,0	мг/м <sup>3</sup>
Изопропанол	не более	0,6	мг/м <sup>3</sup>
Винилхлорид	не более	0,01	мг/м <sup>3</sup>
Бензол	не более	0,1	мг/м <sup>3</sup>
Толуол	не более	0,6	мг/м <sup>3</sup>
Ксилол	не более	0,2	мг/м <sup>3</sup>
Изопропилбензол	не более	0,014	мг/м <sup>3</sup>
Диоктилфталат	не более	0,02	мг/м <sup>3</sup>
Дихлорметан	не более	8,8	мг/м <sup>3</sup>
Тетрахлорметан	не более	0,7	мг/м <sup>3</sup>
1, 3, 5-Триметилабензол	не более	0,1	мг/м <sup>3</sup>
Фенол	не более	0,003	мг/м <sup>3</sup>
Дибутилфталат	не более	0,1	мг/м <sup>3</sup>
Запах	Не более	2	Балла
Класс опасности	IV класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76		
DE <sub>50</sub> в/ж, мыши-самки. Водная вытяжка в соотношении 1:3 при t+37°С 24 часа.			

Область применения:

для устройства полов в помещениях с чувствительной электронной аппаратурой, а также в помещениях для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с НТД и рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес или его товарный знак, наименование продукции и номер настоящих технических условий, гарантийный срок хранения, сведения о хранении, транспортировании, применении, манипуляционный знак «Бережь от влаги» и предупредительная надпись «Не бросать», знак пожарной безопасности, штрих-код международной системы GSI, тип, буквенное обозначение не кондиции НК, ширина, партия (Batch), серия (Series), класс качества, количество м<sup>2</sup> в рулоне, масса рулона (кг), линейные размеры, номер рулона (Roll number), площадь, штамп ОТК, дата изготовления, информация о сертификации, пожарно-технические характеристики.

Заключение действительно до

27 апреля 2014 года

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

